

KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta - wykaz żerdzi strona 176
2.	Poprzecznik stacyjny	PK-12/E PK-3b/E	1	szt.	ALPAR	Naciąg linii NSN ≤ 20kN ≤ 12kN dw=420 dw=263 Przewody PAS
		PK-11a/E PK-3a/E				
		PK-6a/E PK-1a/E				
		PKZ-7/E				
		PKZ-6/E				
		PKZ-3b/E PKZ-1c/E				
		PKZ-3a/E PKZ-1b/E				
		PKZ-3/E PKZ-1a/E				
3.	Obejma	OG-20/E OG-8/E OG-2/E	1	szt.	ALPAR	Do PKZ-1c/E, PK-3b/E Do PKZ-1b/E, PK-3a/E Do PKZ-1a/E, PK-1a/E
4.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-2a/E KTZ-3a/E KTZ-8/E	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA
5.	Konstrukcja do KTZ	KPT-2a/E KPT-2b/E	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-2a/E dla żerdzi dw=420 mm Dla KTZ-3a/E dla żerdzi dw=420 mm
6.	Obejma	OS-22/E OS-23/E OS-24/E	2	szt.	ALPAR	Żerdź dw=218 do montażu KTZ Żerdź dw=263 Żerdź dw=420
7.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-50/E	1	szt.	ALPAR	dw=218 dw=263 Nie stosować w przypadku montażu ograniczników bezpośrednio na transformatorze
		KOG-51/E				dw=420
8.	Obejma	OB-6/E OB-8/E OB-14/E	1	szt.	ALPAR	Do KOG-50/E dla żerdzi dw=218 mm Do KOG-50/E dla żerdzi dw=263 mm Do KOG-51/E dla żerdzi dw=420 mm
9.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a/E KSZ-9/E	2	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm i dw=263 mm Dla żerdzi dw=420 mm
10.	Obejma	OB-10/E OB-12/E OB-18/E	2	szt.	ALPAR	Do RS dla żerdzi dw=218 mm Do RS dla żerdzi dw=263 mm Do RS dla żerdzi dw=420 mm

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
5.	Izolator wsporczy	LWP-8/24S M24x140	3	szt.	ALPAR	Rodzaj izolatora określa uprawniony projektant
6.	Łańcuch izolatorów	ŁO/1 ŁO2/1 ŁO/2 ŁO2/2	3	kpl.	... / ALPAR	Poj. / podw. na izolatorach porcelanowych Poj. / podw. na izolatorach silikonowych
11.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant
14.	Transformator napowietrzny	do 630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
15.	Uchwyt końcowy do AsXS _n	Z202 SPIN404	...	szt.	ALPAR	Ilość i rodzaj odejść obwodów nn zależna od potrzeb
16.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku montażu napowietrznych
17.	Uchwyt rury	U75W	3	szt.	ALPAR	odejść obwodów nn - ilość rur zależna od ilości obwodów
18.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku rozdzielni wiszącej na stacji
19.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR	
20.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	do 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
30.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustoiu przez uprawnionego projektanta wg albumu STE tom II wyd. PTPIREE Poznań

